

**PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG**  
**DES PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES ASCHEBERG**

**- öffentlicher Teil -**

**Sitzung:** vom 09. Februar 2012  
im Bürgerhaus Ascheberg  
von 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr (öffentlicher Teil)  
von 20:15 Uhr bis 21:23 Uhr (nichtöffentlicher Teil)

**Unterbrechung:** von 20:10 Uhr bis 20:15 Uhr

**Gesetzliche Mitgliederzahl:** 7

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 5 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nr. 1 - 9.

---

**Anwesend:**

a) Stimmberechtigt:  
GV Christian Gill  
als Vorsitzender

GV Jürgen Lück  
GV Thomas Menzel *für GV Hubert Meier*  
GV Hans-Christian Pries

BM Heinrich Hartz  
BM Hans Henning Ratjen  
BM Dr. Johannes Vogt

b) nicht stimmberechtigt:  
Protokollführerin: Frau Harder, Amt Großer Plöner See  
Fachberatung: Herr Reimers, Amt Großer Plöner See  
BGM Herbert von Mellenthin, GV Joachim Runge, GV Klaus Englert

---

Es fehlten entschuldigt: GV Hubert Meier      *Vertretung s. o.*

---

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses Ascheberg waren durch Einladung vom 27.01.2012 zu Donnerstag, 09. Februar 2012 um 19:30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben wurden.

Der Ausschuss war nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tag, Zeit und Ort der Sitzung waren öffentlich bekannt gegeben worden.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

**Tagesordnung:**

1. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
2. Niederschrift vom 12. Januar 2012 - öffentlicher Teil -
3. Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters
4. Offene Punkte - öffentlich -
5. Erschließung B-Plan Nr. 22 „Hof Hörn“
6. Rückschnitt von Straßenbegleitgrün
7. Bericht aus dem Bauhof
8. Anfragen

**In nichtöffentlicher Sitzung:**

9. Niederschrift vom 12. Januar 2012 - nichtöffentlicher Teil -
10. Bauangelegenheiten
11. Anfragen

---

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

TOP 7 neu Alarmierungsanlage Kindergarten

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

Die weiteren Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

**Somit ergibt sich folgende neue Tagesordnung:**

**TAGESORDNUNG:**

1. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
2. Niederschrift vom 12. Januar 2012 - öffentlicher Teil -
3. Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters
4. Offene Punkte - öffentlich -
5. Erschließung B-Plan Nr. 22 „Hof Hörn“
6. Rückschnitt von Straßenbegleitgrün
7. Alarmierungsanlage Kindergarten
8. Bericht aus dem Bauhof
9. Anfragen

**In nichtöffentlicher Sitzung:**

10. Niederschrift vom 12. Januar 2012 - nichtöffentlicher Teil -
11. Bauangelegenheiten
12. Anfragen

---

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher/nichtöffentlicher Sitzung statt.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**


---

**TOP 1****Änderung / Ergänzung der Tagesordnung**

TOP 7 neu „Alarmierungsanlage Kindergarten“

**dafür: 7****dagegen: 0****Enthaltungen: 0**

Die weiteren Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

**TOP 2****Niederschrift vom 12. Januar 2012 – öffentlicher Teil -**Seite 5, TOP 10

Streiche: GV Gill wird das Leck beseitigen.

Setze: GV Gill wird sich das Leck ansehen.

Seite 6, GV Pries

Streiche: Trentrade

Setze: Mühlenkoppel

Seite 6, BM Ratjen

Streiche: KG-Rohr

Setze: KG-Bogen

**dafür: 6****dagegen: 0****Enthaltungen: 1****TOP 3****Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters**des Bürgermeisters:

- Es findet ein Gespräch mit dem Schwentineverband im Sportheim Kalübbe am 14.03.2012 um 14:30 Uhr statt.

des Vorsitzenden:

Keine Berichterstattung.

**TOP 4****Offene Punkte – öffentlich -**Siehe *anliegende* Liste.**TOP 5****Erschließung B-Plan Nr. 22 „Hof Hörn“**Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung:

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt,

1. den Straßenaufbau für das B-Plangebiet 22 wie im *anliegenden* Querschnitt dargestellt zu beschließen.
2. den Elektriker Mohr mit der Planung und Festlegung der Stückzahl und der Standorte von Straßenlampen im B-Plangebiet 22 zu beauftragen. Es sollen die gleichen LED-Lampen verwendet werden, die bereits in der Gemeinde angeschafft wurden.

**dafür: 7****dagegen: 0****Enthaltungen: 0**

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**


---

*Die Verwaltung wird beauftragt, den Investor hierüber zu informieren.*

**TOP 6****Rückschnitt von Straßenbegleitgrün****Beschluss:**

Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Schwarzdeckenunterhaltungsverband laut Angebot im Rahmen seiner Verfügungsmittel zu beauftragen.

**dafür: 7****dagegen: 0****Enthaltungen: 0****TOP 7****Alarmierungsanlage Kindergarten**

Die Feuerglocke reicht laut Brandverhütungsschau vom 03.01.2012 nicht aus. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

**Beschluss:**

Das Amt Großer Plöner See wird beauftragt, zwei Angebote für die Maßnahme einzuholen und den Auftrag an den günstigsten Anbieter zu vergeben.

**dafür: 7****dagegen: 0****Enthaltungen: 0****TOP 8****Bericht aus dem Bauhof****Bürgermeister:**

- Das Aussteifungskreuz am Salzlager wurde eingebaut.
- Alle Maschinen sind für den Wintereinsatz bereit.

**TOP 9****Anfragen****BGM von Mellenthin:**

Ist der Beton am Steg eissicher oder ist ein Freischneiden nötig? Es besteht Einigkeit, dass ein Freischneiden unbedingt erforderlich ist.

**GV Lück:**

Wurde bei der Brennwertheizung im Kindergarten bereits geprüft, ob die Heizung auch im Brennwertbereich arbeitet? Bisher ist dieses nicht erfolgt.

*BGM von Mellenthin wird die Firma Rohbrecht mit der Prüfung beauftragen.*

**Fortsetzung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung; siehe hierzu gesondertes Protokoll.**

**VORSITZENDER****PROTOKOLLFÜHRERIN***Christian Gill**Hellen Harder***Anlagen zum Protokoll:**

**zu TOP 4:** Liste offene Punkte

**zu TOP 5:** Querschnitt Straßenaufbau


Anlage zum Top -Offene Punkte-

Stand: 09.02.2012

zu TOP 4

Nr.	Ö / N. Ö	Datum	TOP	Thema	Maßnahmen, Bemerkungen	Behandelt	TOP	Erl.	
144	N Ö	15.12.05	16	Planung Straße Langerade Abbiegespur Parkplatz Aldi Gehweg rollstuhlgerecht	Kostenschätzung vom Amt beauftragt liegt vor Empfehlung an die GV das Bauvorhaben umzusetzen wenn die Rahmenbedingungen in Ordnung sind Die Verwaltung prüft, welche Anlieger aufgrund der Ausbausatzung betroffen sind Daten der Verkehrszählung liegen dem LBV SH RD zur Stellungnahme vor	03.05.07 GA/22.11.07 Verkehrszählung eingereicht	11		
158	Ö	07.12.06	14	Schieber-Hausanschlüsse	prüfen beim Wechseln der Wasseruhren				liegen lassen
172	Ö	09.10.07	7	Auflistung der Geräte aus dem Wasserwerk	Liste liegt vor, Notstromaggr. verkauft				
173	Ö			Abräumen Baugrundstück Langenrade/ alte Ladenzeile lt. Vertrag	Fundamentreste liegen noch, Aufforderung das Fundamentreste im öffentlichen und Grenzbereich entfernt werden sollen	Frist baugenehmigung			
209	Ö	08.10.09	8	Straßenbeleuchtung B 430 Buswartehäuschen	Kostenschätzung liegt vor, Dersau montiert Solarleuchte	Im Frühjahr 2012 neu beraten			nächste PBA März
211	Ö			Jährliche Besichtigung Bauhof	Bauhofgeräte durch PBA besichtigen				März
220	Ö	13.01.11		Sandfang/Ölabscheider Glasholz	Büro Hauckplant für für beide Stellen einen kostengünstigen Sandfang, GV-Beschluß zur Durchführung 2012 liegt vor				
221	Ö	23.06.11		EAP Energetische Sanierung	Kostenschätzung liegt vor, GV-Beschluss nicht zu sanieren				
222	Ö	10.11.11		Anlegerbrücke, Schutz gegen statische Aufladung		Im Frühjahr 2012 neu			PBA April

Nr.	Ö / N.Ö	Datum	TOP	Thema	Maßnahmen, Bemerkungen	Behandelt	TOP	Erl.
223	Ö	13.10.11		Wanderweg an der Kirche	Bauempfehlung an GV, GV-Beschluss zum Bau liegt vor	beraten nach Trockenperiode		
224	Ö	10.11.11		Feuerwehrgerätehaus, Gewährleistung		Abnahmeterm in am 08.3.12 10.00 Uhr		
225	Ö	10.11.11		Rückbau Bürgersteig Langenrade 10	Rückbauempfehlung an GA, GA Beschluss zum Rückbau liegt vor	Rückbau ist ausgesetzt		
226	Ö	08.12.11		Schadhafte Regenwasserleitungen Neue Heimat	Filmung ist fertig, LV-zur Instandsetzung wird erstellt			
228	Ö	08.12.11		Kindergarten, Überdachung	Keine Zuschüsse möglich, GA-Beschluss zum Bau liegt vor			
229	Ö	12.01.12	7	Kindergarten, Energetische Sanierung	Beschlussempfehlung an GVPlanungsauftrag zu vergeben			
230	Ö	12.01.12	8	Kindergarten, Blitzschutzanlage	Beschlussempfehlung den Auftrag zur Instandsetzung zu vergeben, GA-Beschluss liegt vor- GV			



**Aufbau Fahrbahn Bauklasse V, Zeile 3, RStO 01**

- 4 cm Asphaltbeton
- 8 cm Asphalttragschicht
- 20 cm Schottertragschicht/ Betonrecycling 0/45 gem. ZTV - SoB - StB 07
- 28 cm Frostschutzschicht gem. ZTV - SoB - StB 04/07

---

- 60 cm

**Aufbau Parkplätze V, Zeile 3, RStO 01**


- 8 cm Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm grau
- 3 cm Brechsand 0/3 mm
- 20 cm Schottertragschicht/ Betonrecycling 0/45 gem. ZTV - SoB - StB 07
- 29 cm Frostschutzschicht gem. ZTV - SoB - StB 04/07

---

- 60 cm



# Matthias-Claudius-Ring



- Mischverkehrsfläche
- Stellplätze PKW
- Zufahrt Grundstück
- Grünstreifen